

**Инструкции по установке датчиков следующих моделей:
MDT46XF, MDT42XF, MDT435F, MDT467F, TDT463F, TDT432F**

Инструкции по эксплуатации датчиков давления расплава с функцией автоматической установки нуля

Принцип работы

Датчики давления расплава Dynisco используются для измерения давления расплавов полимеров при температуре до 400°C. Эти модели включают тензометрический датчик деформаций с сопротивлением 350 Ом и сенсорами, включенными по схеме моста Уитстона, который обеспечивает выходной сигнал 4 – 20 мА, пропорциональный давлению расплава (в пределах допустимого интервала ошибок).


Большинство моделей включают внутреннюю функцию калибровочного шунта ("R-Cal), которая используется для моделирования сигнала 80% от диапазона полной шкалы. Это устраняет необходимость использования внешнего калиброванного источника давления для масштабирования подключенного оборудования.

Монтаж

Не снимать защитный колпачок до конца установки датчика.

Перед начальной установкой проверить правильность подготовки монтажного отверстия, как показано на рис. 1. Для этой цели подходит специальный калибр (номер по каталогу 200908). Следует отметить, что передатчики с другими типами соединений, например M18, M14, M10, и т.д., имеют другие размеры, отличные от указанных на рисунке 1.

Рис. 1. Рекомендуемые размеры монтажного отверстия для технологического соединения 1/20-20 UNF



При повторной установке убедитесь, что монтажное отверстие I не содержит остатков материалов. Следует использовать комплект инструментов для очистки Dynisco (номер по каталогу 200100).

Для предотвращения задиrow слегка смазать резьбу датчика давления антизадириной высокотемпературной смазкой. Надлежащее уплотнение в правильно подготовленном и обслуживаемом монтажном отверстии достигается путем приложения крутящего момента 11Нм. Максимальный рекомендуемый крутящий момент 56,5 Нм.

Корпус с электроникой должен быть закреплен монтажным кронштейном в комплекте поставки (номер по каталогу 200941), в зоне, где

температура окружающего воздуха не превышает 71°C. Монтажный кронштейн не поставляется в комплекте с жестким штоком.

Электрические характеристики/Требования к источнику питания

4 – 20 мА с двухпроводной системой автоматической установки нуля Auto Zero (F)

Двухпроводная система: 14 – 36В постоянного тока


Функция калибровки (R-Cal) - $80\% \pm 0.5\%$ от полного диапазона, внешние соединительные разъемы E и F.

Электропроводка


Использовать 6-жильный экранированный кабель. Экранированный кабель заземляется на обоих концах. Примечание: кабели Dynisco изготавливаются с экраном, подключенным к ответному соединителю датчика. Стандартные разъемы 6-контактного соединителя:

Контакт	Обозначение
A	Сигнал +
B	Сигнал -
C	Не подключается
D	Автоматическая установка нуля Auto Zero
E	Калибровка R-Cal
F	Общий - Auto Zero/R-Cal

Электропроводка для двухпроводной системы 4 – 20 мА, плавающая индикация мА с внутренним резистором $R_i < 44 \times U_s - 380$



Электропроводка для двухпроводной системы 4 – 20 мА, индикация мА с внутренним резистором $R_i < 44 \times U_s - 380$




Включение

Нет необходимости калибровать передатчик, так как он уже прошел калибровку на предприятии.

Датчики имеют встроенный калибровочный сигнал. Соединительные разъемы E и F переключают калибровочный сигнал на выход сигнала. Он составляет 80% от полного диапазона передатчика.

Калибровка проводится без приложения давления и при нормальной температуре. Другая температура окружающего воздуха будет искажать сигнал. Использовать регулировочную отвертку. После калибровки не изменять монтажное положение передатчика. При изменении монтажного положения следует провести повторную калибровку датчика.



Для регулирования используется кнопка в верхней части корпуса с электроникой. Обнулять передатчики при рабочей температуре. Выполнить следующую последовательность действий:

- 1) Открутить винт крышки.
- 2) Передатчик не должен находиться под давлением.
- 3) Подождать до установления постоянной рабочей температуры. Убедитесь, что выбрано достаточное "время выдержки" для того, чтобы материал у наконечника передатчика расплавился до включения привода экструдера.
- 4) Функция Auto Zero активизируется кнопкой на корпусе. Установка нуля выполняется после отпускания кнопки.
- 5) Установить на место винт на крышке.

Демонтаж

Датчик давления удаляется, когда полимер еще находится в горячем расплавленном состоянии. Немедленно вытереть наконечник мягкой ветошью. Передатчик давления следует снимать перед использованием абразивного материала или проволочной щетки для очистки цилиндра экструдера. Перед повторной установкой датчика очистить монтажное отверстие с помощью Комплекта для очистки монтажного отверстия Dynisco (номер по каталогу 200100).

Термопара

Модели TDT463 и TDT432 включают термопару в твердом корпусе. Соединение для стандартной термопары типа J располагается за торцевой мембраной около наконечника датчика. Она определяет температуру в данной точке. Для точного измерения потока расплава используйте отдельную термопару погружного типа, например Dynisco DYMT.

Для снятия узла термопары открутить установочный винт с засверленным концом #4-40 со стороны шестигранника и осторожно вытащить элемент термопары, выкручивая его по прямой. Имеются запасные компоненты. При установке зонда термопары совместить прорезь с капиллярной трубкой для определения давления и, нажимая, вставить в наконечник до упора. Между шестигранником и оплеткой термопары должно оставаться около 2,54 см длины зонда.

Ремонт передатчика

Дефектные изделия должны быть возвращены региональному дистрибьютору. Адрес ближайшего дистрибьютора можно найти на сайте www.dynisco.com в разделе контактов (Contact Us).

Гарантия

На изделия Dynisco распространяется гарантия в соответствии с условиями и сроками, как указано на сайте компании Dynisco. Эту информацию можно найти на сайте www.dynisco.com в разделе "Гарантия" (Warranty) на любой странице.

Contact:

AZURR-TECHNOLOGY

Dolní Bečva 579

756 55

Czech Republic

Phone 00420 571 647 228

Fax 00420 571 647 224

Email azurr-tech@email.cz